



**Verklaring E & OV**

<ul style="list-style-type: none"> <li>— Aarde</li> <li>— LS 230V, 400V of 600V<sup>~</sup></li> <li>— 3kV, 6kV, 10kV of 20kV</li> <li>— LS-OV of OV</li> <li>— Mantelbuis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— NTL/NTP Nieuw te leggen/plaatsen</li> <li>— BBS Buitenbedrijf te stellen</li> <li>— UTN Uit te nemen</li> <li>— OTL Om te leggen</li> <li>— TVV Te vervangen</li> <li>— NTV Na te verleggen</li> <li>— TVL Te Verlaten</li> <li>— IBS In bedrijf te stellen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>⊠ MS Station</li> <li>⊠ MS Station met OV</li> <li>⊠ LS kast</li> <li>⊠ LS OV kast</li> <li>⊠ MoF</li> <li>⊠ Kabel op rol</li> <li>⊠ Kweelscherm</li> <li>⊠ Nutsaansluiting</li> <li>⊠ Krimploop</li> <li>⊠ Eindsluiting</li> <li>⊠ Bestaande lichtmast</li> <li>⊠ Aarde</li> </ul>
---	---	--

Dieptelegging Kabels Openbare Grond:  
 Aansluitkabel = 0,5 meter  
 Leegspanningskabel (10/0V) = 0,7 meter  
 Middelspanningskabel (> 20kV) = 0,7 - 0,9 meter

<b>Uitbreiding laag- en middelspanningsnet Marken</b>		Beheerkaart :	
		Datum :	20-1-2025
		Status :	Uitvoering
		Schaal :	1:500
		Discipline :	E-MS
Gemeente: Waterland		Blad nr. :	1/2
Get. : Peter Plughoer		Formaat: :	A1
Wijz. A. :		Datum: 20-01-2025	CS nr. : 3162543
Wijz. B. :		Datum: Par. :	Regio: NHN & Friesland - IPN
Wijz. C. :		Datum: Par. :	Case nr. : 289706
Engineer: Peter Plughoer		Tel. nr.: 06-53559038	